

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ НСО «Центр
социальной поддержки населения
рабочего поселка Кольцово»

Т.Г. Юшкова

«25» февраля 2026 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование объекта: ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения рабочего поселка Кольцово».
- 1.2 Адрес объекта: 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово», проспект Никольский, д.1.
- 1.3 Сведения о размещении объекта: 2 офиса на 5 –м этаже 9 – и этажного здания Многофункционального центра.
- 1.4. Год постройки здания: 2018 год.
- 1.5. Дата предстоящих ремонтов: не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
полное – Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения рабочего поселка Кольцово»,
сокращенное – ГКУ НСО ЦСПН рабочего поселка Кольцово.
- 1.7. Юридический адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, проспект Никольский, д. 1.
- 1.8. Вышестоящая организация: Министерство труда и социального развития Новосибирской области;
– ведомственное подчинение: Управление организации социальных выплат.
- 1.9. Адрес вышестоящей организации: 630006, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 6.
- 1.10. Территориальная принадлежность: частная.
- 1.11 Основание для пользования помещением: договор аренды помещений.
- 1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Вид деятельности: Учреждение создано для оказания государственных услуг, выполнения работ и (или) исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере предоставления мер социальной поддержки населению.

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, государственных услуг в сфере социальной поддержки населения.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категория обслуживаемого населения: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения,

нарушениями слуха, иные.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых лиц в день), вместимость, пропускная способность:

В среднем – до 50 человек в день (8 человек персонал, до 42 человек посетителей);

Максимально до 65 человек в день (8 человек персонал, посетители 57 человек).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту: пешком либо пассажирским транспортом осуществляется на муниципальных автобусах № 139, 170 до остановки общественного транспорта «Поселковый совет». А также дополнительно всем вышеуказанным транспортом на маршрутном такси №317-к, 322 и муниципальным автобусом №140 до остановки общественного транспорта «Поликлиника».

Адаптированный пассажирский транспорт отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.3. расстояние от остановки автобусов до объекта: 350 метров

3.4. время движения (пешком): 7 - 10 минут

3.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: имеется.

3.6. перекресток: регулируемый (пересечение Никольского проспекта и ул.

Академика Сандахчеева); звуковой сигнализацией и таймером обеспечен.

Пешеходный переход на остановке общественного транспорта «Поликлиника» оборудован звуковой сигнализацией и таймером, а также светофором.

3.7 информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.8. Перепады на пути следования – бордюры, обустроены бордюрным пандусом.

4. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обеспечения)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)<*>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <*>	ДП
	в том числе инвалиды :	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДП
3	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДП
4	с нарушением зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушением умственного развития	ДУ

1.1 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон Территория объекта

№ помещения по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	

			,		
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	наличие	
	Знак доступности учреждения			наличие	
	Автостоянка посетителей			наличие	
	Расстояние до входа в здание	К,О	не более 50 м	не более 50 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К,О	не менее 10%	более 10%	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500 см	наличие	
	Путь к главному (специализированному) Входу в здание :				
	.ширина полосы движения	К,О	Не менее 180 см	Более 180 см	
	.указатели направления движения	К,О,Г	наличие	отсутствуют	
	.декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	С	наличие	отсутствуют	
	места отдыха: через 200м		наличие	отсутствуют: движение менее 50м	

Входная группа (для доступа в зону оказания услуг)

№ помещения по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения	Фактическая величина наличие	
1	2	3	4	5	
	Входная площадка	Все			
	Высота площадки		норматив не установлен	45 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	более 220x220 (460x350)	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	нет необходимости менее 45 см	
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	наличие	
	Навес	К,О,С	наличие	наличие	
	Звуковой маяк у входа	С	допускается отсутствие	наличие	
	Тамбур				

	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180	соответствует	
	Двери между входной площадкой и тамбуром: распашные	К	не менее 90 см	соответствует	
	Ширина проема в свету		не менее 90 см	не соответствует	
	Высота порога наружного внутреннего		не более 2,5 см не более 2,5 см	соответствует соответствует	
	Пути движения на объекте(для доступа в зону оказания услуг):			Наличие, в т.ч. индивидуальное решение с ТСР	
	Санитарно- гигиенические помещения	К		ДП-В (О,С,Г,У), Индивидуальное решение с ТСР (К)	
	Ширина полосы движения по тамбуру	К	не менее 120 см	более 120 см	
	Зона оказания услуги				
	Обслуживание с перемещением по маршруту			Индивидуальное решение с ТСР (К)	
	Ширина полосы движения (коридор)	К,О	не менее 120 см	более 120 см	
	Двери (в кабинеты №№510,511)	К	не менее 90 см	одностворчатые более 90 см	
	Порог		не более 2,5 см	не более 2,5 см	

Средства информации и телекоммуникации на объекте:

№№ по меще- ний по плану	Наименование элементов объекта	Категория инва- лидов, для ко- торых установ- лен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Визуальные средства информации о предоставлении услуг	С	наличие	наличие
	Надписи :		наличие	наличие
	Размещение на высоте	К,С,Г	не более 160 см	130 см
	Высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	7,5 см
	Освещенность	С	наличие	наличие
	Указатели Пиктограммы : Размещение на высоте	С К,С	наличие не более 200 см	наличие наличие менее 200 см

	Высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	не менее 7,5 см
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги :	С	наличие	наличие
	Высота размещения	С	60-110 см	Отсутствие, индивидуальное решение с ТСР
	На кабинетах санитарно-бытовых помещений	С	наличие	Отсутствие, индивидуальное решение с ТСР
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	Отсутствие, индивидуальное решение с ТСР
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	С	наличие	Отсутствие, индивидуальное решение с ТСР
	Световое текстовое табло для вывода оперативной информации	Г,С	наличие	Отсутствие, индивидуальное решение с ТСР
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О,С,Г	наличие	Отсутствие, индивидуальное решение с ТСР
Пути эвакуации				
	Пути эвакуации через запасную дверь помещения:			
	Двери распашные (Р) : Ширина проема в свету	К	не менее 90 см	не соответствует
	Высота порога наружного, внутреннего	К	не более 2,5 см	не более 2,5 см
	Информационные указатели	Г,О	визуальные	визуальные

Категории инвалидов: К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата

С- инвалиды с нарушением зрения

Г- инвалиды с нарушением слуха

У- инвалиды с умственными нарушениями

Обследование провели :

Председатель:

Гл. бухгалтер



Г.В.Поджарова

О.И.Обухова

Специалист
Бухгалтер
Председатель
ОО "МОРПІК НОО ВОІ»




Н.Б.Соловьева
Л.М.Симонова

А.П. Гуров